





Gebäude-Energie-Daten erfassen verwalten auswerten



Abkürzungen: T=Tausend, G=Giga, M=Mega, k=Kilo, W=Watt, h=Stunde, m³=Kubikmeter, Kd=Kelvinday, i.M.=im Mittel, ZSH=Zählersammelheizung, MS=Mittelspannung, DF=Dachfläche, VP=Versiegelte Fläche... Es ist 1 MWh = 1.000 kWh

Ingenieuretechnische Energieprüfung der Gebäude: Die Umwelt und die Ressourcen werden nur physikalisch geschont! Beachten Sie hierfür die Grafik 'Verbrauch'.
 Eine Einsparung berechnet sich aus den obigen Tabellen als Rückwärtsdifferenz zum Vorjahr. Bei Heizung ist die rote Kurve besonders gut geeignet, da klimaabhängig.
Hinweis zu den Kosten und dem Verbrauch: Die Kosten und der Verbrauch sind nur bedingt vergleichbar, da in den Kosten sich die Tarife gestaltend auswirken (EUR/ Verbrauch). Ändert sich der Tarif nicht, so ist der Trend in beiden Diagrammen gleich! Bei Heizung ist EUR / Kd = Kosten pro Gradtag mit Kd: 1 Kelvinday = 1 Gradtag (siehe rote Kurve).
Hinweis zu den Heizwärmedetails: Die Heizwärme wird per Bilanzgleichung $Q_N = \eta \cdot E_p - Q_k$ berechnet, also Q_N ist die Gebäudenutzung incl. Regelung etc. und die ist gleich dem Anlagenwirkungsgrad mal Verbrauch minus dem klimaabhängigen Gebäudeverlust (G20-Gradtage: hochheizen auf 20°C mit 10h Nachtabsenkung). Wird klimagemäß geheizt, so sollte die Nutzung ungefähr konstant sein, d.h. der Verbrauch 'Heizung' und der Verlust 'Gebäude' ist nur vom Klima abhängig, andernfalls...
 Weiteres finden Sie auf der WebSite www.gedeva.de/in/neukoelln sowie eine Hilfe zu den Diagrammen unter www.gedeva.de/texte/ihilfe.pdf

Energieausweis

Name Kinder- und Jugendgesundheitsdienst
 Straße Neuköllner Str.333

Ort 12355

Filter BDG

Gebäudedaten: 2020 (G19: EnEV-Typ-4)	
Bedarfsquote qH	-
qH = Q'h / Q'p,max	-
Hüllfläche A / Ve	m²
NRI / BRI DIN277	/ m²
NGF/ BGF DIN277	/ m²
NGF =	-
Leistung soll/ist	L(34K) = /62 kW

Heizwärmedetails: Gt(HGW): 3.111Kd 230d	
Anlagenverlust	3,3 %
Anlagenquote qA	[+03%]
Gebäudequote qK	-
Nutzerquote qN	-
Gesamtquote qG	[+03%?]
spez. Kosten	-
spez. Verbrauch	-
Nutzeranzahl	-
Verbrauchsart	Gas RegenWasser AbWasser FrischWasser NS
Zählstationen	A2-910634726[366]Gas A2-910634726-KR[366]Gas I91m³VP[366]RegenWasser 427m³DF[366]RegenWasser C3-1698574672_QN06-1[366]AbWasser A4-1698574672_QN06-1[366]FrischWasser A3-31597417[366]NS A3-31597417-GR[366]NS



Bewertungen 2020...2015 für Nr.523:

Energieklasse: 2007

Verbrauch pro NettoGrundfläche

	kWh/(m²a)
Heizung	kWh/(m²a)
Strom	kWh/(m²a)

<100	200	300	400	500	600	700
A	B	C	D	E	F	G